



สำเนา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ โทร. ๐ ๕๒๐๘ ๑๙๔๔ E-mail : nirw@diw.mail.go.th

ที่ อก ๐๓๑๐(๔)/ ๖๖๖

วันที่

๕

พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

ตามที่ ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ ได้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่างจากน้ำคลองแม่ข่า ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘ สรุปผลการตรวจวัด วิเคราะห์ ดังนี้

- ๑) ความเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่าอยู่ในช่วง ๗.๕ - ๗.๘
- ๒) ปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) มีค่าอยู่ในช่วง ๐.๖ - ๓.๒ มิลลิกรัมต่อลิตร
- ๓) บีโอดี (BOD) มีค่าอยู่ในช่วง ๓.๗ - ๑๗.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
- ๔) ซีโอดี (COD) มีค่าอยู่ในช่วง ๒๒ - ๕๓ มิลลิกรัมต่อลิตร

เมื่อพิจารณาเฉพาะดัชนีคุณภาพน้ำที่ใช้ตรวจวัดสามารถสรุปได้ว่าคลองแม่ข่า จัดอยู่ในแหล่งน้ำประเภทที่ ๕ โดยพิจารณาจากเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ ๒๐ ของปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) ซึ่งมีค่าเท่ากับ ๑.๘ mg/L เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ ๘๐ ของบีโอดี (BOD) ซึ่งมีค่าเท่ากับ ๑๑.๖ mg/L

ศูนย์วิจัย ฯ ภาคเหนือ เห็นว่าผลการตรวจวัด วิเคราะห์ ดังกล่าว น่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน จึงขอส่งผลการตรวจวัด วิเคราะห์ ตัวอย่างจากน้ำคลองแม่ข่า จำนวน ๑ ชุด มาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายณัฐ เทศพิทักษ์)

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

ทำหน้าที่แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ