

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0320/200030/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 00240000125361 [ศ3-12(2)-1/36ฉข] ลำดับที่ 12(2) 2(5)

สถานที่ตั้ง 3 หมู่ 22 ถนน สุวินทวงศ์ ตำบล ศาลาแดง อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24000

ประกอบกิจการ ผลิตกาแฟสำเร็จรูป กาแฟผสมสำเร็จรูป กาแฟปรุงสำเร็จรูปและเก็บรักษาเมล็ดกาแฟ

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายสุรียา วงศาศักดิ์ สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

ตามคำร้องขอของ นายณรงค์ บุญยกิจไฉน สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 23 ตุลาคม 2567 ถึง 25 ธันวาคม 2567

รหัสปฏิบัติการ 22-25671220-00067

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ส่วนในล้านส่วน) **	น้อยกว่า 25	US EPA Method 6C
ออกไซด์ของไนโตรเจน (ส่วนในล้านส่วน) **	81	US EPA Method 7E
คาร์บอนมอนอกไซด์ (ส่วนในล้านส่วน) **	358	US EPA Method 10
คาร์บอนไดออกไซด์ (เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร) *	2.4	US EPA Method 3A
ออกซิเจน (เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร) *	16.7	US EPA Method 3A

หมายเหตุ

- * รายงานผลที่สภาวะแห้ง

- ** รายงานผลที่สภาวะแห้ง อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ และปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย ณ สภาวะจริงขณะตรวจวัด

- ค่ามาตรฐานและวิธีทดสอบเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน

- United States Environmental Protection Agency. Code of Federal Regulation 40 Part 60 Appendix A, Revise as of July 1, 2022

- รายละเอียดตัวอย่าง/การตรวจวัด ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของปล่องเตาควมเมล็ดกาแฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) เป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ ผ่านระบบบำบัดอากาศแบบการเผาด้วยเปลวไฟ (Afterburner) ตรวจวัดวันที่ 21 ตุลาคม 2567 ระหว่างเวลา 12:15 - 12:35 น.

ทบทวนโดย

นายสุรียา วงศาศักดิ์

นักวิทยาศาสตร์

3 มกราคม 2568

อนุมัติโดย

นายทวี อำพาพันธ์

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

3 มกราคม 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

17/4 หมู่ 7 หนองข้างคอก เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทร. 03-313-6059 โทรสาร

หน้า 1/1

สิ้นสุดการรายงานผล