

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

เลขที่รายงาน ออก 0323/200218/2568

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนโรงงาน 10460022325660 [3-9(2)-2/66กส] ลำดับที่ 9(2) 64(13)

สถานที่ตั้ง 168 หมู่ 11 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220

ประกอบกิจการ ผลิตแบริ่งน้ำมันสำหรับ

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายคมสรณ์ ศรีปฐมชัย สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามคำร้องขอของ อนุกร จิตนาวงศ์ สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัด

ถ่ายไปรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตาม

จุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 20 สิงหาคม 2568 ถึง 26 สิงหาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680818-00213

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
ฝุ่นละออง (มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) *	225	Isokinetic, Gravimetric
อัตราการไหล (ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง) **	4,150	US EPA Method 5

หมายเหตุ

- เก็บตัวอย่าง/ตรวจวัดภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของหม้อไอน้ำ ขนาด 5 ตัน ที่ใช้กลายเป็นเชื้อเพลิง ผ่านระบบบำบัดแบบ Muticyclone และ Wet scrubber ในวันที่ 14 สิงหาคม 2568 ระหว่างเวลา 15.10 - 15.58 น.

* รายงานผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง(dry basis) โดยปริมาตรอากาศเสียที่ออกซิเจนร้อยละ 7

** รายงานผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง(dry basis)

ทบทวนโดย

จิราล แก่นเชียงสา

นายชีवाल แก่นเชียงสา

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

27 สิงหาคม 2568

อนุมัติโดย

12/08/2568

นางเนตรนภา ครุโสภา

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

27 สิงหาคม 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

303/11 หมู่ 14 ขอยรัตนภา ถนนมิตรภาพ ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

โทร. 04-304-1469 โทรสาร -