

สำเนา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0322/200031/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนโรงงาน 10900450825640 [3-52(4)-35/64สข] ลำดับที่ 52(4)

สถานที่ตั้ง 88/8 หมู่ 3 ถนน - ตำบล สำนักขาม อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา 90120

ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายชัยพฤติน พันกาแด่ สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ตามคำร้องขอของ นันทวัฒน์ เดมีย์กุล สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า
รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์
อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 22 มกราคม 2568 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680124-00028

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
ฝุ่นละออง (มีลิกิริมาตรลูกบาศก์เมตร)	44	Isokinetic, Gravimetric

หมายเหตุ

- ค่ามาตรฐานและวิธีวิเคราะห์เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ.
2549

- จุดตรวจวัด : ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 20 ตัน No.4 (GPS : N 6.605464 E 100.383647)

- อัตราการไหลอากาศที่สภาวะมาตรฐาน (Qstd ที่ 25°C 760 mmHg) มีค่า 55,308 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

- ขณะดำเนินการตรวจวัด โรงงานทำการผลิตไอน้ำ 12.2 ตันต่อชั่วโมง (กำลังการผลิตสูงสุด 20 ตันต่อชั่วโมง)

ทบทวนโดย

OW

นายอริวัฒน์ หยงสตาร์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
20 กุมภาพันธ์ 2568

อนุมัติโดย

นพช รัตนสุภา

นางสาวบุษยา รัตนสุภา
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
20 กุมภาพันธ์ 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

133 ถนนกาญจนวนิช เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 90000

โทร. 07-489-0634 ต่อ 5201 โทรสาร -



113c9685

สิ้นสุดการรายงานผล