



บันทึกตรวจโรงงาน

รหัสปฏิบัติการ :

ข้าพเจ้า นายนอร์จ หน่อทิพย์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สังกัดศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 ร่วมกับ

เข้าตรวจโรงงาน บริษัท อารีนาพรจี้ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10600001725527

ประกอบกิจการ ผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล ขนาด ๑.๐ เมกกะวัตต์

ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๙-17 ภา.ทว.ทว.พ.ท.๑๑ ๑๑ ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

ตามบันทึกข้อความของ สอจ..... ที่ ลงวันที่

รายละเอียด..... เกิดเหตุ/ความผิดปกติ 13 มกราคม 2568 พบไฟไหม้/ไหม้ไหม้
บริเวณ ห้องเผาไหม้ boiler รื้อ จึงไม่ได้ตรวจ

W

(นายนอร์จ หน่อทิพย์)
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

On

นายนอร์จ หน่อทิพย์

นางสาว
(นางธารทิพย์ อินยาศรี)
วิศวกรปฏิบัติการ
๓๐๙.๖๐๖๑๑๑

พล. รุ่งโรจน์ วัฒนศิริ จ.นครสวรรค์