



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/100250/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ

รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ เฉพาะตัวอย่าง น้ำ

ข้อมูลจากลูกค้า

จากโรงงาน/แหล่งน้ำ ร่องน้ำสาธารณะหน้าบริษัท ปุ๋ยไวกิง จำกัด

จุดเก็บ ร่องน้ำหน้าบริษัท ปุ๋ยไวกิง จำกัด

สถานที่ตั้ง ร่องน้ำสาธารณะหน้าบริษัท ปุ๋ยไวกิง จำกัด ตำบล ราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13290

เก็บตัวอย่างโดย นายชัยวัฒน์ จุ้ยเจริญ

สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2568 เวลา 14:05 น.

ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการ

วันที่ห้องปฏิบัติการรับตัวอย่าง 6 มีนาคม 2568 เวลา 13:45 น.

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ขำ แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า
รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์
อักษร ใบรายงานฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น

รหัสปฏิบัติการ 13-25680306-00193

ลักษณะตัวอย่าง สีเหลืองใส มีตะกอน วันที่วิเคราะห์ 11 เมษายน 2568

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
ค่าซีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร)	113	Closed Reflux, Titrimetric Method

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition, 2017

- ค่า COD มีการกำจัดคลอรีน โดยใช้ Blank Chloride (ค่าคลอรีน = 11,348 mg/L)

รายงานเพิ่มเติมของรายงานผลการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ ตามรายงานเลขที่ ออก 0310(1)/100207/2568

ทบทวนโดย

วิจิตร

นางสาววิจิตร ประสมทอง

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

18 เมษายน 2568

อนุมัติโดย

อนุทิน

นางสาวดุชนันท์ จันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

18 เมษายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199