



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0323/200018/2567

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนั้รับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท แอ็ดวานซ์ ไบโอ เอ็นเนอร์จี จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10310001025486 [3-88(2)-10/48บร] ลำดับที่ 88(2)

สถานที่ตั้ง 100 หมู่ 6 ตำบล ดอนมนต์ อำเภอ สตึก จังหวัด บุรีรัมย์ 31150

ประกอบกิจการ ผลิต ส่งและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า กำลังการผลิต 9.5 เมกะวัตต์

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายคมสรณ์ ศรีปฐมชัย สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามคำร้องขอของ อนุสรณ์ ทิศศรี สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ข่า แก๊ว เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 21 สิงหาคม 2567 ถึง 26 สิงหาคม 2567

รหัสปฏิบัติการ 22-25670820-00025

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
ฝุ่นละออง (มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) *	34	Isokinetic, Gravimetric
อัตราการไหล (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) **	71,900	US EPA Method 5

หมายเหตุ

- เก็บตัวอย่าง/ตรวจวัด ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของหม้อไอน้ำขนาด 50 ตัน ที่ใช้ไม้สับผสมแกลบอัตราส่วน 5 ต่อ 3 เป็นเชื้อเพลิง ผ่านระบบบำบัดแบบ Electrostatic Precipitator ในวันที่ 15 สิงหาคม 2567 ระหว่างเวลา 12.00 - 12.40 น.

* รายงานผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (dry basis) โดยมีปริมาตรอากาศเสียที่ออกซิเจนร้อยละ 7

** รายงานผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (dry basis)

ทบทวนโดย

ชัชวาล แก่นเชียงสา

นายชัชวาล แก่นเชียงสา

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

29 สิงหาคม 2567

อนุมัติโดย

เนตรนภา ครุโสภา

นางเนตรนภา ครุโสภา

ผู้อำนวยการ

29 สิงหาคม 2567



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

303/11 หมู่ 14 ซอยรัตนาภา ถนนมิตรภาพ ศีลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

โทร. 04-304-1469 โทรสาร -