



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0320/200032/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนั้รับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 00240000125361 [ศ3-12(2)-1/36ฉข] ลำดับที่ 12(2) 2(5)

สถานที่ตั้ง 3 หมู่ 22 ถนน สุวินทวงศ์ ตำบล ศาลาแดง อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24000

ประกอบกิจการ ผลิตกาแฟผงสำเร็จรูป กาแฟผสมสำเร็จรูป กาแฟปรุงสำเร็จรูปและเก็บรักษาเมล็ดกาแฟ

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายสุรียา วงศาศักดิ์ สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

ตามคำร้องขอของ นายณรงค์ บุญยกิจไธทย สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ข่า แก้ว เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 23 ตุลาคม 2567 ถึง 25 ธันวาคม 2567

รหัสปฏิบัติการ 22-25671220-00068

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
ฝุ่นละออง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) **	39	US EPA Method 5
ความชื้น (เปอร์เซ็นต์)	8.9	US EPA Method 5
อัตราการไหล (ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง) *	4,288	US EPA Method 5
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	364	US EPA Method 5
ความดัน (มิลลิเมตรปรอท)	757	US EPA Method 5

หมายเหตุ

- * รายงานผลที่สภาวะแห้ง อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ

- ** รายงานผลที่สภาวะแห้ง อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ และปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย ณ สภาวะจริงขณะตรวจวัด

- ค่ามาตรฐานและวิธีทดสอบเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน

- United States Environmental Protection Agency. Code of Federal Regulation 40 Part 60 Appendix A, Revise as of July 1, 2022

- รายละเอียดตัวอย่าง/การตรวจวัด ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของปล่องเตาควมเมล็ดกาแฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) เป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ ผ่านระบบบำบัดอากาศแบบการเผาด้วยเปลวไฟ (Afterburner) ตรวจวัดวันที่ 21 ตุลาคม 2567 ระหว่างเวลา 13:00 - 13:40 น.

ทบทวนโดย

นายสุรียา วงศาศักดิ์

นักวิทยาศาสตร์

3 มกราคม 2568

อนุมัติโดย

นายทวี อำพาพันธ์

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

3 มกราคม 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

17/4 หมู่ 7 หนองข้างคอก เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทร. 03-313-6059 โทรสาร