



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์



NSC-TISI-TIS 17025

TESTING 0186

เลขที่รายงาน ออก 0323/200114/2568

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท ซี เค ซูส์(ประเทศไทย)จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 20400200125381 [จ3-33-1/38ขก] ลำดับที่ 33

สถานที่ตั้ง 499 หมู่ 7 ถนน มะลิวัลย์ ตำบล บ้านทุ่ม อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000

ประกอบกิจการ ผลิตรองเท้าและชิ้นส่วนรองเท้า

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายคมสรณ์ ศรีปฐมชัย สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามคำร้องขอของ นายชัชวาล แก่นเชียงสา สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ขำ แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า
รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดลอกไปรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์
อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 21 มีนาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 23-25680320-00112

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
ค่าความเข้มของการส่องสว่าง (LUX)	1,580	IES Lighting Handbook (1981 Reference Volume)

หมายเหตุ

- จุดตรวจ ดัดขึ้นงาน อาคาร 10 วันที่ 12 มีนาคม 2568 เวลา 16.30 - 16.39 น.

- IES Lighting Handbook (1981 Reference Volume)

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.
2546 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2546

ทบทวนโดย

ชัชวาล แก่นเชียงสา

นายชัชวาล แก่นเชียงสา
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
26 มีนาคม 2568

อนุมัติโดย

นางเนตรนภา ครุโสภา

นางเนตรนภา ครุโสภา
ผู้อำนวยการ
26 มีนาคม 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

303/11 หมู่ 14 ซอยรัตนภา ถนนมิตรภาพ ศีลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

โทร. 04-304-1469 โทรสาร -