



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

เลขที่รายงาน ออก 0322/200049/2568

รายงานต่อไปนั้รับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท เมก้าวู้ด จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10920000225448 [3-34(1)-2/44ตง] ลำดับที่ 34(1) 34(5)

สถานที่ตั้ง 91/2 หมู่ 2 ถนน คลองเต้ง-เขาวิเศษ ตำบล นาท่ามเหนือ อำเภอ เมืองตรัง จังหวัด ตรัง 92190

ประกอบกิจการ แปรรูปไม้ยางพารา อัดน้ำยาและอบไม้ แปรรูปไม้ที่ปลุกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายรุ่งนรินทร์ จิตติ สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ตามคำร้องขอของ พรสฤติย์ นิมวารี สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 20 มีนาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680321-00050

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
ออกซิเจน (เปอร์เซ็นต์)	20.61	Electrochemical sensor
ออกไซด์ของไนโตรเจน (ส่วนในล้านส่วน)	3	Electrochemical sensor
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ส่วนในล้านส่วน)	ตรวจไม่พบ	Electrochemical sensor
คาร์บอนมอนอกไซด์ (ส่วนในล้านส่วน)	610	Electrochemical sensor
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ส่วนในล้านส่วน)	ตรวจไม่พบ	Electrochemical sensor

หมายเหตุ

- ค่ามาตรฐานและวิธีวิเคราะห์เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549
- จุดตรวจวัด : ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 15 ตัน No.3 (GPS : N 7.650592 E 99.574459)
- ขณะดำเนินการตรวจวัด โรงงานใช้น้ำสำหรับผลิตไอน้ำในอัตรา 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
- ระบบมลพิษอากาศอยู่ระหว่างติดตั้งระบบ ESP เพิ่มเติม ทำให้การทำงานของระบบบำบัดไม่เต็มประสิทธิภาพ อาจส่งผลต่อค่ามลพิษที่ตรวจวัดไม่เป็นไปตามปกติ

ทบทวนโดย

นายอิทธิวัฒน์ หยงสาร์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
9 เมษายน 2568

อนุมัติโดย

นางสาวบุษยา รัตนสุภา
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
9 เมษายน 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

133 ถนนกาญจนวนิช เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 90000

โทร. 07-489-0634 ต่อ 5201 โทรสาร -