



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0322/200058/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนโรงงาน 10810001225473 [3-7(1)-12/47กบ] ลำดับที่ 7(1) 88

สถานที่ตั้ง 98 หมู่ 6 ถนน เหนือคลอง-เขาพนม ตำบล ห้วยยูง อำเภอ เหนือคลอง จังหวัด กระบี่ 81130

ประกอบกิจการ บีบน้ำมันปาล์ม สกัดน้ำมันปาล์มจากเมล็ดในปาล์ม และผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย กำลังการผลิต 2 เมกะวัตต์

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายชัยพฤติน พันกาแด่ สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ตามคำร้องขอของ ปราโมทย์ ฉิมปาน สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ขำ แก้อไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 22 เมษายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680425-00052

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
ออกซิเจน (เปอร์เซ็นต์)	17.84	Electrochemical sensor
ออกไซด์ของไนโตรเจน (ส่วนในล้านส่วน)	33	Electrochemical sensor
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ส่วนในล้านส่วน)	ตรวจไม่พบ	Electrochemical sensor
คาร์บอนมอนอกไซด์ (ส่วนในล้านส่วน)	642	Electrochemical sensor
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ส่วนในล้านส่วน)	ตรวจไม่พบ	Electrochemical sensor

หมายเหตุ

- ค่ามาตรฐานและวิธีวิเคราะห์เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549

- จุดตรวจวัด : ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 45 ตัน (GPS : N 8.152885 E 99.023910)

- ขณะดำเนินการตรวจวัด โรงงานใช้ไอน้ำผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 1,000 kW (กำลังการผลิตสูงสุด 2,000 kW)

ทบทวนโดย

นายอธีวัฒน์ หยงสตาร์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
14 พฤษภาคม 2568

อนุมัติโดย

นางสาวบุษยา รัตนสุภา
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
14 พฤษภาคม 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

133 ถนนกาญจนวนิช เซารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 90000

โทร. 07-489-0634 ต่อ 5201 โทรสาร -