



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน อก 0322/200081/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท แสงศิริอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10840000925476 [3-7(1)-9/47กฎ] ลำดับที่ 7(1) 88

สถานที่ตั้ง 57 หมู่ 5 ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 44 ตำบล พุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84290

ประกอบกิจการ ทึบน้ำมันปาล์มดิบ ผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยไอน้ำ กำลังการผลิต 7.50 เมกะวัตต์

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายรุ่งนรินทร์ จิตติ สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ตามคำร้องขอของ รุชลาน อาสะอีดี สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ขำ แก้อไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดลอกไปรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 1 กรกฎาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680707-00076

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
ออกซิเจน (เปอร์เซ็นต์)	13.70	Electrochemical sensor
ออกไซด์ของไนโตรเจน (ส่วนในล้านส่วน)	107	Electrochemical sensor
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ส่วนในล้านส่วน)	ตรวจไม่พบ	Electrochemical sensor
คาร์บอนมอนอกไซด์ (ส่วนในล้านส่วน)	309	Electrochemical sensor
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ส่วนในล้านส่วน)	ตรวจไม่พบ	Electrochemical sensor

หมายเหตุ

- ค่ามาตรฐานและวิธีวิเคราะห์เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549
- จุดตรวจวัด : ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 27.2 ตัน (GPS : N 9.084498 E 99.428273)
- ขณะดำเนินการตรวจวัด โรงงานใช้ไอน้ำสำหรับหม้อหนึ่งปาล์มจำนวน 3 ลูก (จากทั้งหมด 3 ลูก)

ทบทวนโดย

นายอวิวัฒน์ หยงสตาร์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
13 สิงหาคม 2568

อนุมัติโดย

นางสาวบุษยา รัตนสุภา
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
13 สิงหาคม 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

133 ถนนกาญจนวนิช เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 90000

โทร. 07-489-0634 ต่อ 5201 โทรสาร -

สิ้นสุดการรายงานผล

หน้า 1/1