



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

เลขที่รายงาน ออก 0320/200019/2569

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท กล้องสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 20200001225566 [จ3-39-12/56ขบ] ลำดับที่ 39 40(1)

สถานที่ตั้ง 3/3 หมู่ 3 ถนน พนสนิมคม-หนองซาก ตำบล นามะตุ้ม อำเภอ พนสนิมคม จังหวัด ชลบุรี 20140

ประกอบกิจการ ผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิด, ฉาบ ขัดมัน ทากาวกระดาษ หรืออัดกระดาษหลายชั้นเข้าด้วยกัน และอัดเศษกระดาษ
ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายสุริยา วงศาศักดิ์ สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

ตามคำร้องขอของ พิชณุ ชันทกกาญจน์ สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขุด ขีด ฆ่า แก่ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า
รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์
อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 4 พฤศจิกายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25681104-00021

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
ออกซิเจน (เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร) *	14.8	US EPA Method 3A
คาร์บอนไดออกไซด์ (เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร) *	6.0	US EPA Method 3A
คาร์บอนมอนอกไซด์ (ส่วนในล้านส่วน) **	4,875	US EPA Method 10
ออกไซด์ของไนโตรเจน (ส่วนในล้านส่วน) **	189	US EPA Method 7E
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ส่วนในล้านส่วน) **	น้อยกว่า 25	US EPA Method 6C

หมายเหตุ

- * รายงานผลที่สภาวะแห้ง

- ** รายงานผลที่สภาวะแห้ง อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ และปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย ร้อยละ 7

- ค่ามาตรฐานและวิธีทดสอบเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดค่า
ปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน

- United States Environmental Protection Agency. Code of Federal Regulation 40 Part 60 Appendix A, Revise as of July 1, 2022

- ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของปล่องหม้อไอน้ำ (Boiler) ที่ใช้ชีวมวล (ไม้สับ) เป็นเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเผาไหม้แบบระบบปิด ผ่านระบบบำบัด
แบบ Wet Scrubber ตรวจวัดวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 เวลา 11:20 น. -11:40 น.

ทบทวนโดย

นายสุริยา วงศาศักดิ์
นักวิทยาศาสตร์
7 พฤศจิกายน 2568

อนุมัติโดย

นายทวี อำพาพันธ์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก
7 พฤศจิกายน 2568

