



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน อก 0322/200021/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนั้รับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง เสียง บริษัท อาร์ 89 จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10850000125241 [3-92-1/24รณ] ลำดับที่ 92

สถานที่ตั้ง 93/17-18 หมู่ 1 ถนน สะพานปลา ตำบล บางรีน อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000

ประกอบกิจการ ทำห้องเย็น ขนาดความจุ 173 ตัน

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายรุ่งนรินทร์ จิตติ สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ตามคำร้องขอของ ปราโมทย์ ฉิมปาน สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ข่า แก้วไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 13 มกราคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 26-25680116-00016

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
ระดับเสียงพื้นฐาน (เดซิเบลเอ)	36.5	ISO 1996-1:2016, ISO 1996-2:2017 และ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯ
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (เดซิเบลเอ)	49.2	ISO 1996-1:2016, ISO 1996-2:2017 และ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯ
ค่าระดับการรบกวน (เดซิเบลเอ)	12.7	ISO 1996-1:2016, ISO 1996-2:2017 และ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯ

หมายเหตุ

- ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2548
- จุดตรวจวัด : บริเวณบ้านผู้ได้รับผลกระทบ นายสมชาย กินแก้ว บ้านเลขที่ 94/50 หมู่ที่ 5 ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนองจังหวัดระนอง (GPS : N 9.954130 E 98.603673)
- อุณหภูมิ 24°C ความดันบรรยากาศ 757 mmHg ความชื้นสัมพัทธ์ 70 %
- ขณะดำเนินการตรวจวัด โรงงานใช้ Compressor ขนาด 215 แรงม้า 1 ตัว และขนาด 160 แรงม้า 1 ตัว (โรงงานมี Compressor ขนาด 215 แรงม้า 2 ตัว ขนาด 160 แรงม้า 1 ตัว และขนาด 75 แรงม้า 1 ตัว)

ทบทวนโดย

นายอิววัฒน์ หยงสตาร์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
28 มกราคม 2568



อนุมัติโดย

นางสาวบุษยา รัตนสุภา
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
28 มกราคม 2568

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
133 ถนนกาญจนวนิช เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 90000
โทร. 07-489-0634 ต่อ 5201 โทรสาร -



5c965c21

สิ้นสุดการรายงานผล