



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

เลขที่รายงาน ออก 0321/200153/2568

รายงานต่อไปนั้รับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท ไวส์วูดส์ จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10760000225596 [3-34(3)-2/59พบ] ลำดับที่ 34(3)

สถานที่ตั้ง 109 หมู่ 6 ถนน - ตำบล หนองชุมพลเหนือ อำเภอ เขาย้อย จังหวัด เพชรบุรี 76140

ประกอบกิจการ ผลิตแผ่นใยไม้อัด ความหนาแน่นปานกลาง

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายคณัย อินทริย์ สังักัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก

ตามคำร้องขอของ รัฐพงศ์ พูนเพ็ชร สังักัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ขำ แก้วไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามนำคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจ วัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 29 พฤษภาคม 2568 ถึง 11 มิถุนายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680529-00137

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
ออกซิเจน (เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร) ***	20.1	Instrumental Analyzer
คาร์บอนไดออกไซด์ (เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร) ***	1.8	Instrumental Analyzer
คาร์บอนมอนอกไซด์ (ส่วนในล้านส่วน) *	11	Instrumental Analyzer
ออกไซด์ของไนโตรเจน (ส่วนในล้านส่วน) *	29	Instrumental Analyzer
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ส่วนในล้านส่วน) *	ตรวจไม่พบ	Instrumental Analyzer

หมายเหตุ

- ค่ามาตรฐานและวิธีวิเคราะห์เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549

- * รายงานผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis) โดยมีปริมาณออกซิเจนในอากาศเสีย ณ สภาวะจริงขณะตรวจวัด

- *** รายงานผล ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis)

- รหัสปฏิบัติการ : 22-25680529-00137 ตรวจวัดปล่องระบายอากาศออกนอกโรงงานปล่องที่ 2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.28 เมตร ของระบบ Dryer ใช้เศษไม้เป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้แบบระบบเปิด โดยไม่ผ่านระบบบำบัดอากาศ ใช้ในกระบวนการผลิตแผ่นใยไม้อัดแข็ง ตรวจวัดวันที่ 29 พฤษภาคม 2568 เวลา 12.35 น. ถึง 12.50 น.

- ตรวจวัดภายใต้เงื่อนไขการติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษร่วมกันแบบแบ่งคาบเวลา (Time sharing) สำหรับการตรวจวัดออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และคาร์บอนมอนอกไซด์

ทบทวนโดย

นายรักษพร ปานรัตน์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
23 มิถุนายน 2568

อนุมัติโดย

นางสาววิชุดา สัมฤทธิ์ผล
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
23 มิถุนายน 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก

123 หมู่ 4 คู่งกระถิน เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000

โทร. 03-291-9549 ต่อ 5101 โทรสาร -



1281e42b

สิ้นสุดการรายงานผล