



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0323/200198/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10310007525539 [3-88(2)-75/53ปร] ลำดับที่ 88(2)

สถานที่ตั้ง โฉนดที่ดินเลขที่ 597, 605, 616, 629, 632 หมู่ 12 ถนน ทางหลวงหมายเลข 2166 ตำบล เมืองไผ่ อำเภอ หนองกี่ จังหวัด บุรีรัมย์ 31210

ประกอบกิจการ ผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ขนาดกำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายชัยยงค์ กลกลาง สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามคำร้องขอของ อนุสรณ์ ทศศรี สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ขำ แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า
รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์
อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 6 สิงหาคม 2568 ถึง 12 สิงหาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680804-00195

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
ฝุ่นละออง (มีลิกิริัมต่อลูกบาศก์เมตร) *	34	Isokinetic, Gravimetric
อัตราการไหล (ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง) **	102,400	US EPA Method 5

หมายเหตุ

- เก็บตัวอย่าง/ตรวจวัดภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของหม้อไอน้ำขนาด 45 ตัน ที่ใช้เปลือกไม้ผสมชิ้นไม้สับเป็นเชื้อเพลิง ผ่านระบบบำบัดแบบ
Electro static Precipitator ในวันที่ 24 มิถุนายน 2568 ระหว่างเวลา 11.50 - 12.38 น.

* รายงานผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง(dry basis) โดยปริมาตรอากาศเสียที่ออกซิเจนร้อยละ 7

** รายงานผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง(dry basis)

ทบทวนโดย

พี่จาว แก่นเชียงสา

นายชัยवाल แก่นเชียงสา
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

19 สิงหาคม 2568

อนุมัติโดย

นางเนตรนภา ครุโสภา

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ

19 สิงหาคม 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

303/11 หมู่ 14 ซอยรัตนภา ถนนมิตรภาพ สีลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 4

โทร. 04-304-1469 โทรสาร -



f40b1716