



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0320/200097/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท แลคตาซอย จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 00250000125360 [ศ3-9(4)-1/36ปจ] ลำดับที่ 9(4) 5(1) 20(3)

สถานที่ตั้ง 199 หมู่ 12 ถนน ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี ตำบล ศรีมหาโพธิ อำเภอก ศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี 25140

ประกอบกิจการ ผลิตน้ำมันถั่วเหลือง เดือนละ 500000 ลิตร น้ำอัดลม เดือนละ 250000 ลิตร และนมสด เดือนละ 120000 ลิตร

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายสุริยา วงศาศักดิ์ สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

ตามคำร้องขอของ นายปรัชญา วรสิทธิ์ สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขุด ขีด ฆ่า แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 15 สิงหาคม 2568 ถึง 1 กันยายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680815-00136

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
อัตราการไหล (ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง) *	49,554	US EPA Method 5
ความชื้นในปล่องระบาย (เปอร์เซ็นต์)	12.8	US EPA Method 5
ความดันในปล่องระบาย (มิลลิเมตรปรอท)	755	US EPA Method 5
ฝุ่นละอองในปล่องระบาย (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) **	175	US EPA Method 5
อุณหภูมิในปล่องระบาย (องศาเซลเซียส)	117	US EPA Method 5

หมายเหตุ

- * รายงานผลที่สภาวะแห้ง อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ

- ** รายงานผลที่สภาวะแห้ง อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ และปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย ร้อยละ 7

- ค่ามาตรฐานและวิธีทดสอบเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน

- United States Environmental Protection Agency. Code of Federal Regulation 40 Part 60 Appendix A, Revise as of July 1, 2022

- รายละเอียดตัวอย่าง/การตรวจวัด ภายในปล่องระบาย Boiler Stack No.8 ที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง เป็นแบบระบบปิด ผ่านระบบบำบัดอากาศแบบ Multi Cyclone และ Wet Scrubber ตรวจวัดวันที่ 13 สิงหาคม 2568 ระหว่างเวลา 15:20 - 16:20 น.

ทบทวนโดย

นายสุริยา วงศาศักดิ์
นักวิทยาศาสตร์
3 กันยายน 2568

อนุมัติโดย

นายทวี อำพาพันธ์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก
3 กันยายน 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก
17/4 หมู่ 7 หนองช้างคอก เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
โทร. 03-313-6059 โทรสาร



สิ้นสุดการรายงานผล