



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์



NSC-TISI-TIS 17025

TESTING 1720

เลขที่รายงาน ออก 0322/200028/2569

รายงานต่อไปนั้รับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง เสี่ยง บริษัท อาร์ 89 จำกัด
เลขทะเบียนโรงงาน 10850000125241 [3-92-1/24รณ] ลำดับที่ 92
สถานที่ตั้ง 93/17 หมู่ 5 ถนน สะพานปลา ตำบล บางริน อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000
ประกอบกิจการ ทำห้องเย็น ขนาดความจุ 173 ตัน
ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายอิวิวัฒน์ หยงสตาร์ สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
ตามคำร้องขอของ กิตติพงศ์ คงศรี สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ขำ แก้ว เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า
รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์
อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 16 ตุลาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 26-25681020-00011

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
ระดับเสียงพื้นฐาน (เดซิเบลเอ)	40.2	ISO 1996-1:2016, ISO 1996-2:2017 และ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯ
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (เดซิเบลเอ)	49.9	ISO 1996-1:2016, ISO 1996-2:2017 และ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯ
ค่าระดับการรบกวน (เดซิเบลเอ)	9.7	ISO 1996-1:2016, ISO 1996-2:2017 และ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯ

หมายเหตุ

- ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด ที่เกิดจากการประกอบ
กิจการโรงงาน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 27
ธันวาคม 2548
- จุดตรวจวัด : บริเวณบ้านผู้ได้รับผลกระทบ นายสมชาย กินแก้ว บ้านเลขที่ 94/50 หมู่ที่ 5 ตำบลบางริน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (GPS : N
9.954230 E 98.603707)
- อุณหภูมิ 29°C ความดันบรรยากาศ 757 mmHg ความชื้นสัมพัทธ์ 53 %
- ขณะดำเนินการตรวจวัด โรงงานใช้ Compressor ขนาด 215 แรงม้า 1 ตัว และขนาด 160 แรงม้า 1 ตัว (โรงงานมี Compressor ขนาด 215 แรงม้า
2 ตัว ขนาด 160 แรงม้า 1 ตัว และขนาด 75 แรงม้า 1 ตัว)

พบทวนโดย

นายอิวิวัฒน์ หยงสตาร์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
27 ตุลาคม 2568

อนุมัติโดย

นางสาวบุษยา รัตนสุภา
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
27 ตุลาคม 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
133 ถนนกาญจนวนิช เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 90000
โทร. 07-489-0634 ต่อ 5201 โทรสาร -



สิ้นสุดการรายงานผล