



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

NSC-TISI-TIS 17025

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/100253/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ

TESTING 0189

รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ เฉพาะตัวอย่าง น้ำ

ข้อมูลจากลูกค้า

จากโรงงาน/แหล่งน้ำ บริษัท ชัยเสรี เมืงทอล แอนด์ รีบเบอร์ จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน 20131600125396 [จ3-70-1/39ปท] ลำดับที่ 70

จุดเก็บ น้ำทิ้งระบายออกนอกโรงงาน (GPS : 14.034813, 100.488094)

สถานที่ตั้ง 59 หมู่ 6 ถนน ปทุม-บางเลน ตำบล คูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด ปทุมธานี 12140

ประกอบกิจการ ผลิต ประกอบ ดัดแปลงและซ่อมแซม รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถยนต์ รถพ่วง และยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ปริมาณน้ำทิ้ง 53 ลบ.ม./วัน เก็บตัวอย่างโดย นายเรวัต จีระมณีนัย

สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568 เวลา 15:15 น.

ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการ

วันที่ห้องปฏิบัติการรับตัวอย่าง 2 เมษายน 2568 เวลา 13:56 น.

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ขำ แก้ว เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดลอกไปรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น

รหัสปฏิบัติการ 12-25680402-00254

ลักษณะตัวอย่าง สีเหลืองใส มีตะกอน วันที่วิเคราะห์ 2 เมษายน 2568 ถึง 4 เมษายน 2568

| รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์                      | ผลวิเคราะห์  | วิธีทดสอบ                                    |
|----------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| ค่าความเป็นกรดและด่างที่ 25 °C               | 7.4          | SM part 4500-H <sup>+</sup> B                |
| ค่าซีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร)                 | 40           | SM part 5220 C                               |
| ค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร)  | น้อยกว่า 20  | SM part 2540 D                               |
| ค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร) | น้อยกว่า 500 | SM part 2540 C                               |
| ค่าน้ำมันและไขมัน (มิลลิกรัมต่อลิตร) *       | 4.3          | Liquid-Liquid, Partition- Gravimetric Method |

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23<sup>rd</sup> Edition, 2017

- \* เป็นผลวิเคราะห์ทดสอบที่ไม่ใช่ข้อบ่งชี้ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ทบทวนโดย

วิจิตร

นางสาววิจิตร ประสมทอง

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

18 เมษายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุทพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



สิ้นสุดการรายงานผล

อนุมัติโดย

อนุทิน

นางสาวดุขฎิ จันทราข

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

18 เมษายน 2568