

ลำดับที่	พารามิเตอร์	ประกาศกระทรวง อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน ควบคุมการระบาย น้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560	ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดคุณลักษณะน้ำทิ้ง ที่ระบายออกนอกโรงงานให้มีค่าแตกต่างจากที่กำหนดไว้ใน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2539				ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนด มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก โรงงานผลิตเยื่อและโรงงานผลิตกระดาษ พ.ศ. 2561			ประกาศกระทรวง อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการ ระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน ที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการ ฟอก ชัด หรือเคลือบสี หนังสือตัว พ.ศ. 2561
			4(1), 9(2), 10, 15(2) , 42, 46, 92	13(2)	15(1)	22	38(1)	38(2)	101 ³	
25	Ba (mg/l)	1	*	*	*	*	*	*	*	ไม่ได้กำหนด
26	Se (mg/l)	0.02	*	*	*	*	*	*	*	ไม่ได้กำหนด
27	Pb (mg/l)	0.2	*	*	*	*	*	*	*	ไม่ได้กำหนด
28	Ni (mg/l)	1	*	*	*	*	*	*	*	ไม่ได้กำหนด
29	Mn (mg/l)	5	*	*	*	*	*	*	*	ไม่ได้กำหนด

หมายเหตุ : * ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560

1. กรณีระบายลงแหล่งน้ำ ต้องไม่เกิน 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร
2. กรณีระบายลงแหล่งน้ำที่มีค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมดเกินกว่า 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมดในน้ำทิ้งที่จะระบายได้ต้องมีค่าเกินกว่าค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมดที่มีอยู่ในแหล่งน้ำนั้น ไม่เกิน 5,000 มิลลิกรัมต่อลิตร
3. โรงงานลำดับที่ 101 ที่รับน้ำเสียเฉพาะจากโรงงานผลิตเยื่อ หรือโรงงานผลิตกระดาษ หรือทั้งสองโรงงาน