



ที่ ขก ๐๐๓๔(๒)/ ๑๑๖

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๒๐

มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งผลการปฏิบัติตามคำสั่งมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๐๐๓๔(๒)/๑๖๓๖ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ได้มีคำสั่งตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ให้ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ประกอบกิจการ ผลิตกระแสไฟฟ้า ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๔๓ หมู่ ๑๐ ถนนน้ำพอง-กระนวน ตำบลน้ำพอง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๔๐๐๐๐๐๘๒๕๔๘๔ (เลขทะเบียนโรงงานในรูปแบบเดิม ๓-๘๘(๒)-๘/๔๘ขก) ให้ดำเนินการจัดทำมาตรการในการจัดเก็บกองเถ้าลอย (Fly ash) ที่ออกจากระบบบำบัดอากาศแบบเปียก (Wet Scrubber) และจัดหาสถานที่จัดเก็บที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดทำมาตรการนำออกจากสถานที่ของระบบบำบัดมลพิษอากาศชั้นรถขนส่งโดยการตัก-เท ใหม่ประสิทธิภาพเพียงพอ ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ นั้น

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ให้เจ้าหน้าที่ตรวจติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ พบว่าท่านได้ดำเนินการตามข้อสั่งการให้จัดทำมาตรการในการจัดเก็บกองเถ้าลอย (Fly ash) ที่ออกจากระบบบำบัดอากาศแบบเปียก (Wet Scrubber) และจัดหาสถานที่จัดเก็บที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดทำมาตรการนำออกจากสถานที่ของระบบบำบัดมลพิษอากาศโดยดำเนินการแล้วเสร็จ

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นพิจารณาแล้วเห็นว่าท่านได้ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว สามารถประกอบกิจการโรงงานต่อไปได้ ทั้งนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น จึงขอเตือนให้ประกอบกิจการโรงงานด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโรงงาน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายธงชัย เมืองสนธิ์)

อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

โทร. ๐๔๓-๒๓๖-๗๕๕ ต่อ ๑๐๓

E-mail : saraban_khonkaen@industry.go.th