



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สอจ.ภ. โทร. ๐๗๖๖๘.๓๒๖๐ โทรสาร. ๐๗๖๒๑.๖๙๑๘ Email : industryphuket@gmail.com

ที่ ภก.๐๐๓๔(๒)/๑๑๑๕ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติเคราะห้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโรงงานฯ

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ตามที่ ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ มีหนังสือบันทึกข้อความ ที่ อก๐๓๑๐(๕)/๓๙๑ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘ รายงานผลการตรวจวัดแก๊สและฝุ่นละอองในปล่องระบายควันหม้อไอน้ำ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ (E-Report) เลขที่รายงาน อก ๐๓๒๒/๒๐๐๐๙๒/๒๕๖๘ ของนายบุญสม อนันตจรรยาวงศ์ (โรงงานไทยอุตสาหกรรมอาหารเส้น) และพบว่าค่าตรวจวัดปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ อยู่ที่ ๓,๐๙๓ มิลลิกรัมต่อลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน ๖๙๐ มิลลิกรัมต่อลิตร) ซึ่งไม่สอดคล้องตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ.๒๕๔๙ และสำนักงานฯ ได้มีคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขโรงงานแล้ว นั้น

ปัจจุบันทางโรงงานฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางการปรับปรุงแก้ไขโรงงานในส่วนของระบบจัดมลพิษอากาศจากหม้อไอน้ำ และมาตรการบำรุงรักษาหม้อไอน้ำครบถ้วนแล้ว ดังนั้น สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต จึงขอความอนุเคราะห์ท่านมอบหมายเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ เข้าตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายออกจากโรงงาน เพื่อติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงของโรงงานดังกล่าว ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวเยาวนิช แซ่ตั้ง)
อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต